



TYPGODKÄNNANDE 0835 MED BESLUT OM TILLVERKNINGSKONTROLL

SAKORD: VENTILATION

Flexibla kanaler

BBR 5, 6

Innehavare: REC INDOVENT AB,

BOX 37, SE – 431 21 MÖLNDAL

Tel.: 046 (0)31-675500

Fax: +46 (0)31-875845

E-post: info@rec-intovent.se Web: www.rec-intovent.se

Produktnamn: KF-SLANG, FLEXIBEL VENTILATIONSKANAL

Flexibla kanaler av polyesterväv, PVC-klädd på båda sidor, på stomme av bronsbelagd stålspiralfjäder, som har blivit inbäddad i väven.

Avsedd användning

Anslutningsdon mellan spisfläkt eller spiskåpa och im-kanal i bostadshus, förutom storkök. Ventilationskanal i ett bostadshus eller inom brandceller där brandfarlig verksamhet inte förekommer.

Godkännande

Produkt, utförd och installerad enligt tillhörande handlingar, godkänns med avseende på följande avsnitt i Boverkets byggregler (BBR):

Byggprodukter med bedömda egenskaper	1:4
Brandskydd, Brandteknisk klass E**	5:231
Luftbehandlingsinstallationer	5:5332, 5:526
Ventilation, Täthet*	6:25, 6:255

* Täthetsklass D -enligt EN 13180

** Brandteknisk Klass E enligt EN 13501-1 (EN ISO 11925-2)

För avsedd användning uppfyller produkten följande krav i PBL, Plan- och Bygglagen 8 kap 4 § Byggnadsverks tekniska egenskaper

2. Säkerhet i händelse av brand
3. Skydd med hänsyn till hygien, hälsa och miljön

Bilaga 1: Tillhörande handlingar	2019-01-10
Bilaga 2: Produktmärkning	2019-01-10
Bilaga 3: Kontroll	2019-01-10
Bilaga 4: Bedömningsunderlag	2019-01-10

Kiwa Sverige AB
Campus Gräsvik 1
SE-371 75 Karlskrona

Tel +46 (0)455-30 56 00
Fax +46 (0)455-104 36
se.bygg@kiwa.com
www.kiwa.se



Akred. nr. 1913
Produktcertifiering
ISO/IEC 17065

Beslutsdatum: 2019-01-10

Giltigt till: 2024-01-09

Kiwa Sverige AB

Magnus Jerlmark

Diarienummer: 918/18

Tidigare diarienummer: 592/12

Johnny Ostfeldt