

## Vastavusdeklaratsioon nr: M-4 / 65

Volitatud  
esindaja:

**Uponor Eesti OÜ, Osmussaare 8, 13811 Tallinn, Eesti**

Tootja:

**Uponor Suomi Oy, PL 21 (Kouvolaantie 365), SF-15561 Nastola, Soome**

Toode:

Polüpropeenist (PP) Uponor-Siseventilatsiooni orustik, värv must. Õhukanalid ja kanalid osad on ette nähtud ventilatsiooniõhu (sissepuhke ja väljatõmbe) juhtimiseks eramutel, ridaelamutel ja korteripõhiselt ka korruselamutel. Kanalite ja kanaliosade nimimõõdud on  $\varnothing 100$ ;  $\varnothing 125$ ;  $\varnothing 160$  ja  $\varnothing 200$ mm. Kõik kanalid ja -osad on saadaval kondensatsioonivee tekke vältistamiseks ka isoleeritud. Tänu valmistustehnikale ja materjalile on õhukanalid ja kanaliosad antistaatilised, puhtad, õlivabad ja siledad.

Standard/  
norm

SRMK 132/199; YM 848/2017; SFS 3543; RT 07-11297; ISO 5660-1 31701\_FT\_04\_2020 (proj ja paigaldusjuhend); IEC 61340-4-10; SFS EN ISO 9001; EN ISO 14001; VTT-R-05113-10; SFS-EN 1506:2007; ISO/TR 10358; SFS-EN 1411

Hinnang:

**Tuleutndlikkus:** Klass P3 (E1 järgi) Köögikubu väljatõmme metallist spiraalтору paksusega  $> = 0,5$ mm

**Löögikindlus:** vastas SFS-EN 1411 nõuetele

**Keemiline kestvus:** standard ISO/TR 10358

**Antistaatilisus:** vastas IEC 61340-4-10 nõuetele

**Temperatuuritaluvus:**  $-50^{\circ}$  ...  $85^{\circ}$ C, lühiajaliselt  $100^{\circ}$ C

**Külmataluvus:** madalaim soovitatav paigaldus- ja käsitsemistemperatuur  $-15^{\circ}$ C

**Puhtus:** puhtusklass M1, koostöös Soome Astma- ja Allergiaaliiduga

**Hermeetilisus:** õhukanalite tihedusklass on D.

Torustiku paigaldamisel ja hooldusel juhendada Uponori "Eramu- ja korteripõhise sundventilatsiooni projekteerimine ja kasutusjuhendist"

Eritingimused:

Hanno Kruusimaa, müügiinsener

Väljaandja  
esindaja:

Välja antud:

30.06.2021

Allkiri:



Uponor Eesti OÜ

Osmussaare 8  
13811 Tallinn  
Estonia

T + 372 605 2070  
F + 372 638 0867  
W www.uponor.ee

Reg code 10347503  
Domicile Tallinn, Estonia