



VASTAVUSDEKLARATSIOON

Nr. PW20250106

Tootja: PEWELD OÜ, Tööstuse 9, Kiili, Harjumaa

Tooted: reoveekanaliseerimise kontrolltorud, reoveekanaliseerimise kontrollkaevud, topeltpõhjalised reoveekanaliseerimise kontrollkaevud, sademeveekanaliseerimise kontrolltorud, sademeveekanaliseerimise kontrollkaevud, sademevee restkaevud, hüdrandikaevud, proovivõtukaevud, mahutid, sõlmekaevud, pumplad, veemõõdu- ja siibrikaevud koos metallist või plastist kaevupea korpusega, imisõel De225 RV võrguga, Suvilakaev Jaanika T1 (Ø560mm 425L), Suvilakaev Jaanika T2 (ID700mm 425L), eritooted.

Kasutusala: vesi, kanalisatsioon, sademevesi ja drenaaz

Korpuse materjal: polüetüleen, polüpropüleen

Korpuse rõngasjäikus: SN2; SN4

Kaevupea koos luugiga: kandevõime D400, Combi Works Estonia OÜ, Harjumaa, Rae vald, Patika

Nimiläbimõõdud: 200/160; 400/315; 560/315; 560/500; 800/500; 800/630; 1000/500; 1000/630; 1200/630; 1400/630; 1500/630; 1600/630; 1800/630; 2000/630; 2200; 2400; 3000

Toote standardid: Kaevuluugid: EVS-EN124-2:2015

Kaevud: Pe kaevude konstruktsioon ja ehitus vastab standardile EVS-EN13598-2:2020

Eritingimused: Paigaldus vastavalt: EVS-EN 1610:2015 „Dreenide ja kanalisatsioonitorustike ehitamine ja katsetamine“ nõuetele.

RIL 77-2013 „Maa sisse ja vette paigaldatavad plasttorud. Paigaldusjuhend“, Eesti Toruliit 2000 nõuetele.

Käesoleva vastavusdeklaratsiooniga kinnitab Peweld OÜ, et polüetüleenist ja polüpropüleenist valmistatud tooted vastavad esitatud nõuetele ja neile rakendatakse normdokumentides ettenähtud kvaliteedikontrolli.

Kuupäev 07.12.2022

Koostas:

Raivo Pihelgas

Juhatuses liige